

Bijlage XIII. Maandelijks LPG Checklist

Maandelijks LPG Checklist

Naam bedrijf:	
Naam locatie:	
Adres locatie:	
Datum inspectie:	
Naam inspecteur:	

Handtekening bedrijfsleider:

Inspectiepunt	Controle	Geconstateerde gebreken	Geen gebreken	Datum	Paraaf	Genomen actie	Opmerkingen
Vulpunt	Inspectie van het vulpunt: - Controleer het vulpunt (is deze goed afgesloten, check geur, denk daarbij aan windrichting of sissend geluid)						
Afleverzuil	Inspectie van de afleverzuil: - Lekkage aan de slangen (check geur of sissend geluid) - LPG-vulnozzles schoon - Afdichtingsring heel - Breekkabel vast						
Reservoir	Inspectie van het reservoir: - Controleer het reservoir en het aansluitende leidingwerk op gaslucht (specifiek de flexibele aansluitingen). Denk aan de windrichting.						
Watersloten	Inspectie van de watersloten: Indien zich binnen 5 meter van het afleverpunt een rioolput bevindt, dient deze te zijn voorzien van een waterslot. Een olie/waterafscheider is ook afdoende als waterslot - Controleer de goede werking van het waterslot - Is deze voldoende gevuld met water						

Bijlage XIV. Snuffelronde LPG

